

## Certificado de Conformidad Servicio Técnico de Extintores

### Certificado STE-141

INCEN, certifica que:

**COMERCIAL V&P LIMITADA. RUT 76.406.548-4**

Servicio técnico fijo ubicado en Amador Barrientos #2505, Ciudad de Osorno, región de los Lagos.

Servicio técnico móvil: Peugeot Boxer, patente XLXZ-26, Peugeot Boxer, patente JPVR-29.

Se encuentra certificada según modelo ISO/CASCO 6 y en NCh3268:2019 Servicio Técnico-Requisitos, NCh2056:2019 Revisión, mantenimiento y recarga, INN/ET2:2019 Esquema de Certificación para Servicios Técnicos de Extintores y Decreto Supremo 44 de MINECON.

**Alcance:** Revisión, mantención, recarga y prueba hidrostática de extintores a base de polvo químico seco de 1kg a 100kg; Revisión, mantención y recarga de extintores a base de dióxido de carbono de 2kg a 25kg; Revisión, mantención y recarga de extintores a base de espuma mecánica, agua y acetato de potasio de 6 a 10 litros.

**Servicio técnico móvil:** Mantención recarga de extintores a base de polvo químico seco de 1 a 100 kg. Revisión y mantención de extintores a base de dióxido de carbono de 2kg a 6kg. Revisión, mantención y recarga de extintores a base de espuma mecánica, agua y acetato de potasio de 6 a 10 litros.

Vigencia de certificación: Hasta el 17 de marzo de 2023. Verificar en.

[www.incen.cl](http://www.incen.cl).

Santiago, 17 de marzo de 2020.

Ing. Cristian Duarte R.  
Jefe División Certificación